

DOŚ.341.1.2020.DM

Tyczyn, 11.01.2021

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzeszów na osiedlu Budziwój”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE: Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi od 3 do 5 lat na przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Producenci większości urządzeń udzielają gwarancji na 12-24 miesięcy, zaś w przypadku dłuższych terminów gwarancji wymagają wykonywania m.in. 1 raz w roku płatnych przeglądów serwisowych (np. producenci pomp).

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wykonywanie takich płatnych serwisów, czy też leży to w gestii Wykonawcy, a koszt takich przeglądów należy doliczyć do Oferty przetargowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduje wykonywanie takich płatnych serwisów w odniesieniu do urządzeń, dla których producent udziela krótszych gwarancji niż udzielona przez wykonawcę na przedmiot zamówienia .

Prezes Zarządu

(-)

mgr Zbigniew Możdżeń