

Tyczyn, 6.03.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego pn. **Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

**PYTANIE:**

1. Zamawiający w opisie dokumentacji projektowej zaleca wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100RC, natomiast w opisie STWiOR występują rury PE100. Proszę o precyzyjne określenie parametrów rur jakie należy przyjąć do wyceny. W przypadku gdyby Zamawiający przewidywał wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100RC proszę o wskazanie, czy wykonawca do wyceny ma przyjąć rury dwuwarstwowe czy trójwarstwowe ?

**ODPOWIEDŹ:**

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100RC dwuwarstwowych legitymujących się certyfikatem PAS 1075 typ 2.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Zbigniew Mozdzeń